

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2013〕672 号

签发人：白礼西

关于“五一”节前安全检查通报

各公司、厂：

“五一”前集团公司安全办对集团公司所属重点部位进行了一次安全隐患检查，现将安全检查情况通报如下：

一、检查中发现存在的主要隐患：

隐患单位	主要安全隐患
涪陵药厂	①部份灭火器过期； ②新建 35 吨锅炉房警示标志不全。
南山植物园	林区内有游客违规抽烟情况，要加大巡查力度，严防森林火灾。
连锁公司	①南岸 12 店空调外壳已烂，既没断电也没修理，易发生火灾和触电； ②大渡口 2 店换气扇已锈蚀烂了，既没断电也没修理，易造成触电事故和火灾； ③九龙坡 23 店，南岸百草堂库房杂物间凌乱，有火灾隐患； ④杨家坪西部商城贵细柜台无人值守，一、二楼收银台处接线板超负荷； ⑤太极大药房 32 店、九龙坡 38、39 店等部份店接线板超负荷。

隐患单位	主要安全隐患
桐君阁药厂	包装车间、包装四区和包装三室各有一个接线板超负荷。
物管公司	新山城配电房、电表箱和部份线路凌乱且裸露，应及时处理。
滩子口仓库	未按规定定时进行安全巡查。
黄龙花园办公区域	①变电站有 3 具灭火器过期，杂物间凌乱，有火灾隐患； ②人事处、总经办、管理处、销总食品公司、医药导报、生产处、售后部、普药处都有接线板超负荷现象。

二、请各单位对照检查，举一反三，严查隐患，务必在五月份内整改。隐患险于明火，防范胜于救灾，确保安全生产。



太极集团有限公司办公室

2013年5月6日印发

拟稿：王庆

校核：谭君
