

四川太极大药房连锁有限公司文件

SICHUAN TAIJI PHARMACY CHAIN LTD.

川太药连字（2022）44 号

签发人：蒋 炜

四川太极大药房连锁有限公司 2022 年一季度安全检查情况的通报

各部门、片区及门店：

为牢固树立“隐患就是事故”理念，增强红线意识，落实企业主体责任，现将公司一季度安全检查情况和集团公司对我司的检查情况通报如下：

一、公司安全检查情况：

序号	名称	存在隐患	扣分情况
1	旗舰店	1. 左侧墙一个消火栓被医疗器械堵塞。 2. 未见近期安全巡查登记记录本。	扣 1.5 分
2	邛崃中心店	1. 收银台上方的红外线探测器被吊牌遮挡。	扣 0.5 分
3	邛崃翠荫街店	1. 一个消火栓箱内消防水带被物业借用。	扣 0.5 分
4	邛崃观音阁西	1. 每日安全巡查记录为次数不够。	扣 0.5 分

	街店		
5	大邑通达店	1. 灭火器箱盖上粘贴的标识图陈旧。	扣 0.5 分
6	红星路店	1. 保险柜使用后两把钥匙未取下保管。	扣 0.5 分
7	童子街店	1. 后区配电箱内有部分空开键无标识。	扣 0.5 分
8	双林路店	1. 应急灯间歇发出报警声故障，关闭后所有应急灯均不灯亮。	扣 0.5 分
9	水碾河路	1、消火栓被堆放的货物堵塞。 2. 收银台下一个插线板未固定。	扣 1.0 分
10	杉板桥南路店	1. 保险柜钥匙未取。 2. 红外线探测器未对左边内侧原自助取款机柜撤销后恢复的玻璃窗进行覆盖。 3. 店招右下角有一些绕起的电源线。	扣 1.5 分
11	崔家路店	1. 左墙边灭火器被物资堵塞。 2. 该店（安防已撤销）右玻璃门下地锁未启用，玻璃门上仅有一把叉锁，存在安全隐患。	扣 1.0 分
12	培华东路店	1. 右门边灭火器箱被展示桌堵塞。 2. 晚上的巡查记录提前写。	扣 1.0 分

二、太极实业（集团）安全办 3 月 31 日检查门店情况：

序号	名称	存在隐患	扣分情况
1	西部店	1. 消火栓被杂物遮挡； 2. 门前电瓶车应移至固定充电区域充	扣 2.0 分

		电。 3. 每日巡查记录未按时记录。	
2	锦华店	每日巡查记录需完善。	扣 1.0 分
3	成汉南路店	1. 门口灭火器箱被遮挡。 2. 完善每日巡查记录。	扣 1.5 分
4	泰和店	1. 每日巡查记录需完善。	扣 1.0 分
备注	1、发现一起一般性安全隐患扣 0.5 分； 2、凡上级主管部门查出的一般隐患在总扣分的基础上加扣 0.5 分，较大隐患加扣 1 分，重大隐患加扣 2 分。		

各门店要对照安全检查通报中存在的隐患问题压实责任及时整改，完成整改后在钉钉上填写“隐患整改回复书”及时销号，同时将整改后现场照片发综合管理部（彭健）。

四川太极大药房连锁有限公司

2022 年 4 月 22 日



四川太极大药房连锁有限公司

2022 年 4 月 22 日印发

拟稿：彭 健 校核：彭 健

（共印 2 份）