

成都西部医药经营有限公司文件

西部医药〔2024〕93号

签发人：何雄

四川商业平台公司 二季度检查情况通报

各子公司：

为加强公司安全生产管理，根据年度工作计划，2024年6月，四川商业平台公司组织专项工作小组，以交叉检查、交流学习方式对各子公司开展了二季度安全检查，现将检查情况通报如下：

一、现场检查情况：

序号	被检查部门（单位）	存在的安全隐患
1	德阳大中、荣升	1.德阳大中：（1）配电箱无警示标识；（2）仓库门口无禁烟标示线；（3）5月17日至检查日（6月19日）无公司级安全检查记录。 2.德阳荣升：（1）配电箱内无标识；（2）配电房绝缘工具到期未年检。 3.德阳连锁大药房：（1）6店有3个应急灯损坏；（2）72店无安全学习记录。
3	巴中太极	1.仓库办公区有一处插线板插头有四个，超出过三个要求。 2.未开展2024年度专项工作。 3.安全组织机构未完善。 4.2024年度无安全会议记录。 5.未建立治安管理制度。
4	南充太极	1.未开展2024年度专项工作。
5	自贡医药	1.直营贤苑店：（1）柱子有一线头裸露。 2.直营紫薇路店：（1）配电箱前堆有杂物；（2）应急照明灯损坏。 3.自由路店：（1）安全出口及应急照明灯损坏；（2）插线板未固定上墙。

6	绵阳天诚	1.仓库消火栓无明显标识。 2.旗舰店插线板未固定上墙。
7	川太极连锁	1.旗舰店：3-6月无消火栓检查记录。 2.十二桥店：OTC外用区应急照明灯损坏。 3.西部店：（1）3个应急照明灯损坏；（2）6月14日—6月20日期间无日常检查记录；（3）无2024年学习记录。

请各公司对照隐患举一反三，加强安全生产管理，并及时整改存在的安全隐患，十五日内完成整改并将整改情况报成都西部医药综合管理部安全科。

特此通知！

成都西部医药经营有限公司

2024年7月10日



成都西部医药经营有限公司

2024年7月11日印发

拟稿：文喜

校对：钟敏